



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Невскому району

г. г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-99-81

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-44

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 37-1-62

г. Санкт-Петербург
ул. Зубковская, д. 4
(место составления акта)

12 ч. 00 мин.
28.02.2020 г.
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Невского района управления по Невскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 20 января 2020 года № 37-1-62
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка зданий детского сада, расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 7, лит. С; г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 63, корп. 5
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
детей Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 62 Невского района Санкт-
Петербурга); юридический адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 7, лит. С; ИНН
7811066125

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя
(-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«13» февраля 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

«28» февраля 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («3» часа (ов))
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 62 Невского района Санкт-Петербурга Бойкова Ольга
Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «13» февраля 2020 г.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Ким Александр Владиславович – начальник отделения
отдела надзорной деятельности Невского района управления по Невскому району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 62 Невского района Санкт-Петербурга Бойкова Ольга Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 62 Невского района Санкт-Петербурга - правообладателя объектов защиты;

- проведено обследование объектов защиты, расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 7, лит. С; г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 63, корп. 5

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлено

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В проведении плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности выявлены нарушения, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 63, к. 5			
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м (в группах по списку находится от 23 до 26 человек, фактическая ширина выходов 0,9 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	Заведующий ГБДОУ детским садом № 62 Невского района Санкт-Петербурга Бойкова О.М.
193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная д. 7, лит. С			
2.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м (в группах по списку находится от 25 до 29 человек, фактическая ширина выходов 0,9 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод	Заведующий ГБДОУ детским садом № 62 Невского района Санкт-Петербурга

